



## 業界意外事故 (2021年4月)

於2021年4月3日發生一宗致命工作意外，一名工人在處理一部在停車場斜路上失靈的升降工作台（工作台）時，工作台突然沿斜路往下滑，工人被工作台撞倒並拖行撞至停車場內的一根混凝土柱。他最終被夾於工作台與該柱之間，引致腳部嚴重受傷，留院兩天後離世。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

## 改善建議

### ▶ 作為承建商 / 分判商 / 僱主：

1. 委任合資格人士就牽涉機械檢查或維修工作進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境後，找出所有與該工作相關的潛在危害；
2. 根據風險評估的結果，並在合乎相關安全法例及安全指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
3. 在切實可行的範圍內，提供並確保工友正確使用機械裝置及保護設備；及
4. 提供足夠的安全資料、指導及訓練，並確保工友熟悉相關的安全施工程序及安全措施。



切勿將工作台停放在斜坡之上

### ▶ 作為前線管工 / 工友：

1. 嚴格落實安全施工方案、程序和安全措施等；
2. 實施有效的監察和監管制度，以確保工友嚴格遵從所有安全措施；
3. 在啟動機械前，應特別留意可能在附近出現的工作人員或其他人士；及
4. 確保所有涉及的人員在工作期間保持有效溝通。

### ▶ 作為安全從業員：

1. 協助僱主確保安全措施得以嚴格遵從，並匯報不符合安全要求的情況。



如工作台需要檢查或維修，必須停放在平地上進行及圍封工作範圍

## 免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。